

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN KEHITYS 2002-2009 - POIMINTOJA ENERGIAMARKKINAVIRASTON TILASTOSTA

	K1	K2	M1	M2	L1	L2	T1	T2	T3	T4
Järvi-Suomen Energia Oy										
1.12.2002	6,69	5,79	5,64	3,55	3,72	3,23	3,22	3,16	2,25	2,20
1.11.2009	8,99	7,61	7,50	4,83	5,06	4,42	4,08	3,79	2,64	2,59
Muutos-%	34,4 %	31,4 %	33,0 %	36,1 %	36,0 %	36,8 %	26,7 %	19,9 %	17,3 %	17,7 %
Vattenfall Verkko Oy (kehitys Hartolassa ja Sysmässä)										
*1.12.2002	6,60	5,03	4,91	3,28	3,59	3,38	4,01	3,07	2,16	2,03
1.11.2009	8,41	7,21	6,82	4,52	4,55	4,13	4,06	3,40	2,69	2,57
Muutos-%	27,4 %	43,3 %	38,9 %	37,8 %	26,7 %	22,2 %	1,2 %	10,7 %	24,5 %	26,6 %
Koko maan keskiarvo										
1.12.2002	5,67	4,92	4,73	3,59	3,55	3,18	3,37	3,04	2,32	2,23
1.11.2009	6,88	5,86	5,57	4,14	4,19	3,76	3,46	3,10	2,33	2,15
Muutos-%	21,3 %	19,1 %	17,8 %	15,3 %	18,0 %	18,2 %	2,7 %	2,0 %	0,4 %	-3,6 %
Ylin neljännes										
1.12.2002	6,52	5,14	4,98	3,72	3,75	3,41	3,61	3,20	2,46	2,38
1.11.2009	7,52	6,06	5,83	4,28	4,43	4,03	3,72	3,26	2,56	2,42
Muutos-%	15,3 %	17,9 %	17,1 %	15,1 %	18,1 %	18,2 %	3,0 %	1,9 %	4,1 %	1,7 %

* 1.12.2002 Heinola Energia Oy:n hintatiedot. Vattenfall Verkko Oy:n hinnat tulivat käyttöön 1.1.2003 alkaen.

Hintakehitykseen on vaikuttanut jonkin verran myös sähköveron muutokset. Vuonna 2002 teollisuuskäyttäjien (T1-T4) vero oli 0,42 snt/kWh ja muiden 0,69 snt/kWh. Vuonna 2009 teollisuuden vero oli 0,25 snt/kWh ja muiden 0,87 snt/kWh.

Tyypikäyttäjien määrittelyt:

- K1 Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
- K2 Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi
- M1 Maatilatalous, peltoviljely, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi
- M2 Maatilatalous, karjatalous, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 35 000 kWh/vuosi

L1	Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
L2	Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi
T1	Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kWh/vuosi, tehontarve 75 kW
T2	Pienteollisuus, sähkön käyttö 600 000 kWh/vuosi, tehontarve 200 kW
T3	Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 2 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 500 kW
T4	Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 10 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 2 500 kW

Tyypikäyttäjien K1, K2, M1, L1, T1 ja T2 oletetaan liittyneen sähköverkkoon 0,4 kV jännitteellä ja tyypikäyttäjien T3 ja T4 oletetaan liittyneen sähköverkkoon 20 kV jännitteellä. Keskihinnat sisältävät kaikki verot. Hinnat snt/kWh.

Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla yhtiöitä vastaaville asiakasryhmille toimitetuilla energiamäärillä.

Lähde: www.energiamarkkinavirasto.fi